



检 验 报 告

No: 2025-01SZ010008-4

产品名称: 9 号 (年白老火锅铜元道店) 直饮水

委托单位: 重庆市南岸区城市管理局

检验类别: 委托检验

报告日期: 2025 年 01 月 20 日

众信检测认证(重庆)有限公司



注 意 事 项

1、本报告无“检测专用章”或检验单位公章无效；复制报告未重新加盖“检测专用章”或检验单位公章无效。

2、报告无编制人、审核人、签发人签字的无效。

3、本报告经涂改无效，未加盖“检测专用章”骑缝无效。

4、报告中“/”表示“无”或不需要填写。

5、对监督抽查检验结果若有异议，应于接到报告之日起，食品或农产品检验在5个工作日内，工业产品及其它检验在15日内，向下达任务的机关提出书面复检申请，逾期没有提出的，视为无异议。

6、对委托检验报告若有异议，应于接到报告之日起，5个工作日内向检验单位提出，逾期没有提出书面异议的，视为无异议。

7、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，检验单位仅对来样的检验结果负责。

8、未经本公司同意，检验报告不得用作商业广告宣传。

9、检验项目中标注“*”号者，为分包检验项目。

10、检验剩余样品和备查样品的保存期限以合同约定时间为准，未约定时以30日为限（报告通知领取之日计算，但保质期低于30日时，以保质期为限），逾期本公司有权对样品进行处理。

业务受理：17320454952（胡经理） 17772323844（周经理）

收发前台：（023）67065160 投诉电话：15025644952

重庆市市场监督管理局举报电话：12315

众信检测认证（重庆）有限公司

检 验 报 告

报告编号：2025-01SZ010008-4

| | | | |
|------------------------------|--|-------|---------------------------|
| 产品名称 | 9 号（年白老火锅铜元道店）直饮水 | 样品等级 | / |
| | | 消毒剂类型 | / |
| 委托单位 | 重庆市南岸区城市管理局 | 地址 | 重庆市南岸区广福大道 12 号 2 号楼 18 楼 |
| 联系方式 | 15902361372 | 样品类型 | 饮用净水 |
| 受检单位 | / | 生产单位 | / |
| 检验地点 | 重庆市江北区铁山坪街道海尔路 825 号 2 幢 2-11-5 至 2-11-10 | 检验时间 | 2025-01-08~2025-01-20 |
| 采样地点 | 重庆市南岸区年白老火锅（铜元道店）直饮水点 | 采样日期 | 2025 年 01 月 08 日 |
| 样品数量 | 详见备注 | 到样日期 | 2025 年 01 月 08 日 |
| 样品状态 | 无色透明液体，外观无异常 | 采样人 | 陈雨、段志伟 |
| 检验依据 | CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》 | | |
| 检 验 结 论 | <p>该样品经检验，除不判定项目外，其余项目符合 CJ 94-2005 标准要求。</p> <p>签发日期：2025 年 01 月 08 日</p> | | |
| 备注 | <p>1、天气情况：小雨。</p> <p>2、样品数量为：1L 聚乙烯瓶×1 瓶、1L 玻璃瓶×1 瓶、0.5L 玻璃瓶×1 瓶、1L 聚乙烯瓶×1 瓶、0.5L 无菌玻璃瓶×1 瓶、0.25L 顶空瓶×1 瓶、0.25L 玻璃瓶×1 瓶。</p> | | |

签发人：

邓明

审核人：

范春

编制人：

李芳兰

检验报告附表

报告编号：2025-01SZ010008-4

| 序号 | 检测项目 | 技术指标 | 检测结果 | 单项判定 | 检测方法 |
|----------|---|---------|----------|------|------------------------|
| 一、感官性状 | | | | | |
| 1 | 色（度） | ≤5 | <5 | 合格 | GB/T 5750.4-2023（4.1） |
| 2 | 浑浊度（NTU） | ≤0.5 | <0.5 | 合格 | GB/T 5750.4-2023（5.1） |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 合格 | GB/T 5750.4-2023（6.1） |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | 合格 | GB/T 5750.4-2023（7.1） |
| 二、一般化学指标 | | | | | |
| 5 | pH | 6.0~8.5 | 7.60 | 合格 | GB/T 5750.4-2023（8.1） |
| 6 | 总硬度（以CaCO ₃ 计） （mg/L） | ≤300 | 12.1 | 合格 | GB/T 5750.4-2023（10.1） |
| 7 | 挥发性酚类（以苯酚计） （mg/L） | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T 5750.4-2023（12.1） |
| 8 | 硫酸盐（mg/L） | ≤100 | 2.35 | 合格 | GB/T 5750.5-2023（6.2） |
| 9 | 氯化物（mg/L） | ≤100 | 6.15 | 合格 | GB/T 5750.5-2023（6.2） |
| 10 | 耗氧量（COD _{Mn} ，以O ₂ 计） （mg/L） | ≤2.0 | 0.26 | 合格 | GB/T 5750.7-2023（4.1） |
| 11 | 电导率（μS/cm） | / | 49.4 | / | GB/T 5750.4-2023（9.1） |
| 三、毒理学指标 | | | | | |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） （mg/L） | ≤10 | 0.47 | 合格 | GB/T 5750.5-2023（6.2） |
| 13 | 砷（mg/L） | ≤0.01 | <0.0010 | 合格 | GB/T 5750.6-2023（9.1） |
| 14 | 汞（mg/L） | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 | GB/T 5750.6-2023（11.1） |
| 15 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T 5750.6-2023（13.1） |
| 16 | 铅（mg/L） | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T 5750.6-2023（14.1） |
| 17 | 氯仿（mg/L） | ≤0.03 | 0.000188 | 合格 | GB/T 5750.8-2023（4.3） |
| 四、细菌学指标 | | | | | |
| 18 | 菌落总数（细菌总数） （CFU/mL） | ≤50 | 6 | 合格 | GB/T 5750.12-2023（4.1） |
| 19 | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 合格 | GB/T 5750.12-2023（5.1） |
| ——以下空白—— | | | | | |